

「容器弁の安全性」点検実施記録票

物件名	現場センタービル			最大防護区画	電気室	区画数	3	
点検種別	機器点検	点検者	現場 太郎 印		点検会社	現場点検株式会社		
管理番号	今回	容器番号	容器弁認定番号	計画年月	実施日	措置内容	容器耐圧	摘要
		<貯蔵容器>		年 月	年 月 日	再・新		
1		FZD-30001	よ-◇◇◇号	年 月	2013年 6月 20日	再・ 新	13-6	不合格
2		FZD-30002	よ-◇◇◇号	年 月	2013年 6月 20日	再・ 新	13-6	不合格
3	○	FZD-30003	よ-◇◇◇号	年 月	2013年 12月 20日	再・ 新	13-12	
4		FZD-30004	よ-◇◇◇号	2014年 6月	年 月 日	再・新	93-6	
5		FZD-30005	よ-◇◇◇号	2014年 6月	年 月 日	再・新	93-6	
6		FZD-30006	よ-◇◇◇号	2014年 12月	年 月 日	再・新	93-6	
7		FZD-30007	よ-◇◇◇号	2015年 6月	年 月 日	再・新	93-6	
8		FZD-30008	よ-◇◇◇号	2015年 6月	年 月 日	再・新	93-6	
9		FZD-30009	よ-◇◇◇号	2015年 12月	年 月 日	再・新	93-6	
10		FZD-30010	よ-◇◇◇号	年 月	年 月 日	再・新	93-6	計画未定
11		FZD-30011	よ-◇◇◇号	年 月	年 月 日	再・新	93-6	計画未定
12		FZD-30012	よ-◇◇◇号	年 月	年 月 日	再・新	93-6	計画未定
13		FZD-30013	よ-◇◇◇号	年 月	年 月 日	再・新	93-6	計画未定
				年 月	年 月 日	再・新		
		<起動容器>		年 月	年 月 日	再・新		
1	○	WM-20001	よ-☆☆☆号	年 月	2013年 12月 20日	再・ 新	13-12	
2		WM-20002	よ-☆☆☆号	2014年 12月	年 月 日	再・新	93-6	
3		WM-20003	よ-☆☆☆号	年 月	年 月 日	再・新	93-6	計画未定
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		
				年 月	年 月 日	再・新		

*1:[]内は設備名(不活性ガス、ハロゲン化物など)を記入 *2:()内は消火剤の種類(二酸化炭素、ハロン1301など)を記入

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 本記録票は、「容器弁の安全性」に関わる点検(又は更新)を実施した容器弁について記入すること。
 - 本記録票は、点検票の別記様式(第6など)に添付すること。
(第6:不活性ガス 第7:ハロゲン化物 第8:粉末 第28:パッケージ型 第29:パッケージ型自動)
 - [管理番号]欄: 別記様式(第6など)の「番号」を記入すること。
 - [今回]欄: 今回の点検実施対象容器(容器弁)に○を付けること。
 - [計画年月]欄: 容器弁の点検実施計画年月を記入すること。(「計画未定」の場合は摘要欄に「計画未定」と記入)
 - [実施日]欄: 措置後、容器を再設置した日を記入すること。
 - [措置内容]欄: 点検合格後に再使用 → 再、更新(新品との交換) → 新
 - [容器耐圧年月]欄: 高圧ガス保安法に基づく容器再検査の年月を記載すること。
 - 容器弁の点検を実施し、「不合格」で更新する場合は、摘要欄に「不合格」と記入すること。 [2013年11月26日様式改訂]